

2. Průkaz energetické náročnosti budovy

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY						
Bytový dům			Hodnocení budovy			
Krausova č.p. 604, Praha 18 - Letňany			stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 5868 m ²						
VELMI ÚSPORNÁ 0 A 42 B 43 C 82 D 83 E 120 F 121 G 162 163 205 206 245 >245 MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ			kWh/m ²	třída EN	kWh/m ²	třída EN
			76,4	B		
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok			76,4	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ			1613,7	-		
Podíl dodané energie připadající na:						
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem	
64,4%	0,0%	0,0%	31,0%	4,6%	100%	
Doba platnosti průkazu		15. červen 2022				
Průkaz vypracoval		Ing. Jan Kárník				
		Osvědčení č.:		0262		

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066
 Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.